



**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых**  
**на нём услуг в сфере образования**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

**Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:** 249800, Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, ул. Пионерская, дом 13а.

**Наименование предоставляемой услуги:** образование.

**Сведения об объекте:**

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3454,2 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19809 кв. м.

**Название организации, которая предоставляет услугу населению:** муниципальное общеобразовательное учреждение «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области, МОУ Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»

**Адрес места нахождения организации:** 249800, Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, ул. Пионерская, дом 13а.

**Основание для пользования объектом:** оперативное управление

**Форма собственности:** муниципальная.

**Административно-территориальная подведомственность:** муниципальная.

**Наименование и адрес вышестоящей организации:** Отдел образования и молодёжной политики Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»; 249000, Калужская область, Ферзиковский район, пос. Ферзиково, ул. Карпова, д. 22.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА**  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

**Сфера деятельности:** образование

**Плановая мощность** (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 550 человек в день.

**Форма оказания услуг:** на объекте

**Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети

**Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха);

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ**  
**УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ДП-В
2	сменные кресла-коляски	ВНД

3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ДП-В
5	пандусы	ДП-В
6	подъёмные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ДП-В
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДП-В
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ДП-И (К,Г)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организована
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проинструктированы
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует в связи с отсутствием инвалидов
12	иные	

#### V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Установка тактильной полосы, направленной к кабине санузла и к пандусу, крючков для костылей.	2017 год
2	Установка колёсоотбойных устройств на пандусе внутреннем к лестнице 1	2017 год.